

**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ  
(ФКР МОСКВЫ)**

Проспект Мира, д. 9, стр. 1, Москва, 129090  
Телефон: (495) 695-64-20, e-mail: fkr@dom.mos.ru  
ОКПО 42002071, ОГРН 1157700003230, ИНН/КПП 7701090559/770201001

23.01.2019 № ФКР-04-40653/8-2; 8-3

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Депутату  
Совета депутатов  
муниципального округа Кунцево  
А.А. Алексееву  
Рублевское шоссе д. 79  
Москва, 121467**

**Уважаемый Алексей Алексеевич!**

Фондом капитального ремонта города Москвы рассмотрены Ваши письма от 27.12.2018 № МОК-4/1-192 и № МОК-4/1-192-1.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Бобруйская ул., д. 28 в соответствии с договором от 13.07.2018 № 35-ВР/18 выполняет подрядная организация ООО «Бета-Строй Групп».

Договором предусмотрено выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения.

По результатам работы комиссии по приемке выполненных работ 27.12.2018 Вами были даны замечания в части исполнительной документации. Подрядной организации ООО «Бета-Строй Групп» было выдано предписание о необходимости устранения данных замечаний в срок до 15.01.2019.

Подрядной организации ООО «Бета-Строй Групп» надлежит представить в полном объеме исполнительную документацию, в том числе акты скрытых работ, сертификаты на кабельную продукцию, оформленные надлежащим образом журналы общих работ, входного контроля и т.д.

Кроме того, исполнительная смета должна быть откорректирована подрядной организацией в соответствии с фактически выполненным объемом работ.

Исполнительная документация подрядной организацией представлена, но не принята ТУ ЗАО в полном объеме. Подрядной организации даны замечания в части корректировки фактически выполненных объемов работ, а также оформления надлежащим образом журнала входного контроля и исполнительной схемы. Откорректированная исполнительная документация в полном объеме будет представлена комиссии по приемке выполненных работ.

Одновременно сообщая, что поэтажные щитки установлены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Опломбировка поэтажных счетчиков ведется в соответствии с регламентом АО «Мосэнергосбыт». Строительный мусор в зоне ВРУ и поэтажных щитков убран.

Повторная комиссия по приемке выполненных работ будет организована в соответствии с распоряжением Департамента капитального ремонта от 02.03.2016 № 07-14-12/6 «Об утверждении Положения о комиссиях по приемке оказанных

услуг и(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» после устранения замечаний и предоставления необходимой документации в полном объеме.

**Заместитель генерального директора  
ФКР Москвы**



**Э.М. Бийбулатов**