



ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

Рублевское шоссе, дом 79, Москва, 121467

Телефон: (925) 209-5217

Факс: (499) 141-28-57

E-mail: alexeev@kuntsevo.org

<http://www.kuntsevo.org>

№ МОК-4/1-157 от 09.12.2019 г.

на _

Директору ГБУ «Жилищник района Кунцево»
Губанову Александру Сергеевичу
Начальнику ТУ ФКР ЗАО г. Москвы
Травкину Владимиру Валерьевичу
Главе управы района Кунцево города Москвы
Сапронову Дмитрию Валерьевичу
Директору ГУП "МосжилНИИпроект"
Солодовникову Ивану Александровичу
Генеральному директору ГУП "Мосводосток"
Ишханянову Константину Рафаэловичу

О результатах комиссии 06.12.19 по адресу Рублёвское ш., д. 97,
к. 3 (Кап. ремонт)

В соответствии с факсограммой ФКР №ФКР-ЗАО-3600/9, 06.12.2019 прошла комиссия по приемке работ в многоквартирном доме по адресу: Рублёвское шоссе, дом 97, корпус 3. Направляю акт комиссионной проверки по приёмке выполненных работ.

Обращаю внимание, что во время проведения комиссии были выявлены ряд замечаний, среди которых:

1. Частично не выполнены работы по монтажу теплоизоляции труб. Монтаж выполнен не качественно - отсутствует соединение швов, неизолированные участки.
2. Имеются протечки в системе УГВ - магистрали.
3. Работы по монтажу подвесных опор по системе ЧВС, ГВС (магистрали) не выполнены.
4. Работы по монтажу мусоропровода не выполнены. Материал трубы подводки к очистной системе мусорокамеры не соответствует проектной (должен быть оцинкованный).
7. В системе канализации обнаружена врезка системы ливневого стока не соответствующая проекту.

Учитывая выявленные нарушения работы не приняты.

Представителям Мосводостока прошу дать разъяснения о допустимости вывода дождевых вод в систему городской канализации.

С уважением,
Депутат Совета депутатов
Муниципального округа Кунцево

А.А. Алексеев





269°

6 дек. 2019 г. 10:45:07



Рублёвское ш., 97 корпус 3, Москва, Россия, 121552
55,74119, 37,42207, 359°
6 дек. 2019 г. 10:43:56



Рублёвское ш., 97 корпус 3, Москва, Россия, 121552
55,74103, 37,42268, 189,0м, 180°
6 дек. 2019 г. 10:32:21



Бллёвское ш., 97 корпус 3, Москва, Россия, 121552

55,74103, 37,42272, 189,0м, 120°

6 дек. 2019 г. 10:33:13



133°

2019 г. 10:36:14



Рублёвское ш., 97 корпус 3, Москва, Россия, 121552
55,74087, 37,42296, 188,8м, 12°
6 дек. 2019 г. 10:30:37

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
ТУ ЗАО ФКР Москвы

Л.А.Колесникова

АКТ

г. Москва

« 06 » 12 2019 г.

Комиссионной проверки, организованной: представителем Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Комиссия в составе:

Представителя ТУ ФКР Ильинский Д.Н., Кашаров М.И.

Представителя подрядной организации ООО СК Спортстрой
Аюсов К.К.

Представителя Управляющей/эксплуатирующей организации

ГБУ Кунцево, Чернов В.В.

Представителя Управы района Кунцево

Хмелин Д.А.

Уполномоченного представителя собственников помещений дома

Еленкин А.П. кв 46

По адресу:

ул. Рублевское шоссе, д. 3 к 3

По вопросу (ам):

Приемка систем

ГБУ Мосжилинпроект, Шведов Р.В.
С участием: делегата Алексева А.А.

(указать ФИО жителя, контактные данные)

В ходе проверки

выявлено: 1) По системам ГВС(М) ХВС(М), ЦО(М) завершить работы по установке прокладок скотчем К-Рек
2) По ХВС(М) - устранить протечку тас

вручке по столк - 1 место (слововао группа)

3) Подвесные опоры по системам
ХВС(М), ГВС(М) отремонтировать,
пограсить.

4) Мукопробог - завершить работы по
Мукопробогам - поводка ХВС, ГВС,
согласовать с ГАУ "Мосжилниипроект"
авторский надзор


По результатам проверки приняты решения:

Запретить заморозки до 10.12.19г.


До устранения заморозки работы не проводить.

(в случае отказа от подписи члена комиссии указать причины)


Члены комиссии:

Намгараев М.Х. 


(расшифровка подписи) (подпись)

Жуигалин Д.А. 


(расшифровка подписи) (подпись)

А.А.Алексеев 


(расшифровка подписи) (подпись)

Чернов В.В. 

(расшифровка подписи) (подпись)

Аносов К.К. 

(расшифровка подписи) (подпись)

Елизаров А.Д. в.ч.б. ч.п. 

(расшифровка подписи) (подпись)



Рублёвское ш., 97 корпус 3, Москва, Россия, 121552
55,74096, 37,42279, 188,8м, 118°
6 дек. 2019 г. 10:31:53